

PLATEAU DU THELLE

Beauvais, le 17 octobre 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SYND DES EAUX DU PLATEAU DU THELLE  
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
60230 CHAMBLY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : [www.eaupotable.sante.gouv.fr](http://www.eaupotable.sante.gouv.fr)

|                       |                    |                      |                                              |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Type                  | Code               | Nom                  | Prélevé le : lundi 01 septembre 2025 à 13h49 |
| Prélèvement           | 00158635           |                      | par : L02                                    |
| Unité de gestion      | 0123               | PLATEAU DU THELLE    | Type visite : D2                             |
| Installation          | UDI 000815         | PUISEUX LE HAUBERGER |                                              |
| Point de surveillance | S 0000001152       | CENTRE VILLAGE       | Commune : MESNIL-EN-THELLE (LE)              |
| Localisation exacte   | ALLEE DES GLYCINES |                      |                                              |

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D2

Code SISE de l'analyse : 00158776

Référence laboratoire : H\_CS25.10713.1


|                                                        | Résultats    | Limites de qualité |            | Références de qualité |            |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|--|
|                                                        |              | inférieure         | supérieure | inférieure            | supérieure |  |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS                      |              |                    |            |                       |            |  |
| Chlorure de vinyl monomère                             | <0,2 µg/L    |                    | 0,50       |                       |            |  |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL                               |              |                    |            |                       |            |  |
| Température de mesure du pH                            | 21,3 °C      |                    |            |                       |            |  |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES                       |              |                    |            |                       |            |  |
| Acrylamide                                             | <0,10 µg/L   |                    | 0,10       |                       |            |  |
| Epichlorohydrine                                       | <0,05 µg/L   |                    | 0,10       |                       |            |  |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE                             |              |                    |            |                       |            |  |
| pH                                                     | 7,8 unité pH |                    |            | 6,50                  | 9,00       |  |
| FER ET MANGANESE                                       |              |                    |            |                       |            |  |
| Fer total                                              | 105 µg/L     |                    |            |                       | 200,00     |  |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE                    |              |                    |            |                       |            |  |
| Benzo(a)pyrène *                                       | <0,0025 µg/L |                    | 0,01       |                       |            |  |
| Benzo(b)fluoranthène                                   | <0,0025 µg/L |                    | 0,10       |                       |            |  |
| Benzo(g,h,i)pérylène                                   | <0,0025 µg/L |                    | 0,10       |                       |            |  |
| Benzo(k)fluoranthène                                   | <0,0025 µg/L |                    | 0,10       |                       |            |  |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0025 µg/L |                    | 0,10       |                       |            |  |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène                                 | <0,0025 µg/L |                    | 0,10       |                       |            |  |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.                    |              |                    |            |                       |            |  |
| Antimoine                                              | <0,5 µg/L    |                    | 10,00      |                       |            |  |
| Cadmium                                                | <0,5 µg/L    |                    | 5,00       |                       |            |  |
| Chrome total                                           | 0,9 µg/L     |                    | 50,00      |                       |            |  |
| Cuivre                                                 | 0,026 mg/L   |                    | 2,00       |                       | 1,00       |  |
| Nickel                                                 | <0,5 µg/L    |                    | 20,00      |                       |            |  |
| Plomb                                                  | 3,3 µg/L     |                    | 10,00      |                       |            |  |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES                        |              |                    |            |                       |            |  |
| Nitrates (en NO3)                                      | 29,4 mg/L    |                    | 50,00      |                       |            |  |
| Nitrites (en NO2)                                      | <0,010 mg/L  |                    | 0,50       |                       |            |  |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION                           |              |                    |            |                       |            |  |
| Bromoforme                                             | 2,4 µg/L     |                    | 100,00     |                       |            |  |
| Chlorodibromométhane                                   | 5,6 µg/L     |                    | 100,00     |                       |            |  |
| Chloroforme                                            | 3,8 µg/L     |                    | 100,00     |                       |            |  |
| Dichloromonobromométhane                               | 4,9 µg/L     |                    | 100,00     |                       |            |  |
| Trihalométhanes (4 substances)                         | 16,7 µg/L    |                    | 100,00     |                       |            |  |

PLV : 00158635 page : 2

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00158635)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,  
La Sous-Directrice de la Santé  
Environnementale,



Virginie LE ROUX - MONTCLAIR