

PLATEAU DU THELLE

Beauvais, le 7 mai 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SYND DES EAUX DU PLATEAU DU THELLE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
60230 CHAMBLY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00161823		mardi 31 mars 2026 à 08h05
Unité de gestion	0123	PLATEAU DU THELLE	par : L02
Installation	CAP 000208	PUISEUX-LE-HAUBERGER	Type visite : RP
Point de surveillance	P 0000000250	STATION DE POMPAGE	Commune : PUISEUX-LE-HAUBERGER
Localisation exacte	ROBINET AVANT TRAITEMENT		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12 °C				
Température de mesure du pH	12,4 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,2 unité pH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	710 µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Oxygène dissous	9,71 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	88,6 %				
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00161963

Référence laboratoire : H_CS26.2710.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité		
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		200,00			
Coloration	<5 mg(Pt)/L					
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.					
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU					
CHLOROBENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,00500 µg/L					
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<1,00 µg/L					
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<1,0 µg/L					
Trichloroéthylène	<1,00 µg/L					
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,10 mg/L					
Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol	<0,020 µg/L					
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Anhydride carbonique agressif	0,5 mg(CO2).					
Anhydride carbonique libre	35,0 mg(CO2).					
Carbonates	0,0 mg(CO3).					
Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre	0,0 unité pH					
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 Qualit.					
Hydrogénocarbonates	355 mg/L					
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,20 unité pH					
Titre alcalimétrique	0 °f					

PLV : 00161823 page : 2

Titre alcalimétrique complet

29,1 °f

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Naphtalène <0,020 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,005 µg/L	2,00
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,005 µg/L	2,00
Aniline	<0,020 µg/L	2,00
Chlorothalonil-4-hydroxy	0,005 µg/L	2,00
DDD-2,4'	<0,005 µg/L	2,00
DDD-4,4'	<0,010 µg/L	2,00
DDE-2,4'	<0,005 µg/L	2,00
DDE-4,4'	<0,005 µg/L	2,00
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/L	2,00
Desmethylnorflurazon	<0,005 µg/L	2,00
Diméthachlore OXA	0,011 µg/L	2,00
Fenthion-sulfone	<0,005 µg/L	2,00
Fenthion-sulfoxide	<0,005 µg/L	2,00
Fipronil désulfinyl	<0,010 µg/L	2,00
Fipronil sulfone	<0,010 µg/L	2,00
Fluazifop	<0,005 µg/L	2,00
Flufénacet OXA	<0,010 µg/L	2,00
Hydroxycarbofuran-3	<0,005 µg/L	2,00
Metalaxyl CGA 108906	<0,100 µg/L	2,00
Méthyl isothiocyanate	<0,02 µg/L	2,00
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,100 µg/L	2,00
Paraoxon méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Propachlore ESA	<0,01 µg/L	2,00
Propachlore OXA	<0,050 µg/L	2,00
Pyridafol	<0,005 µg/L	2,00
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA	<0,020 µg/L
CGA 354742	<0,020 µg/L
CGA 369873	<0,030 µg/L
Chlorothalonil R471811	0,522 µg/L
Diméthénamide ESA	<0,010 µg/L
Diméthénamide OXA	<0,010 µg/L
ESA acetochlore	<0,020 µg/L
ESA alachlore	<0,020 µg/L
ESA metazachlore	<0,020 µg/L
ESA metolachlore	0,026 µg/L
Metolachlor NOA 413173	<0,050 µg/L
OXA acetochlore	<0,020 µg/L
OXA metazachlore	<0,020 µg/L
OXA metolachlore	<0,020 µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/L	2,00
Atrazine-2-hydroxy	<0,020 µg/L	2,00
Atrazine-déisopropyl	<0,020 µg/L	2,00
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L	2,00
Atrazine déséthyl	0,104 µg/L	2,00
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/L	2,00
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,054 µg/L	2,00
Chloridazone desphényl	0,238 µg/L	2,00
Chloridazone méthyl desphényl	0,070 µg/L	2,00
Chlorothalonil R417888	0,060 µg/L	2,00
Flufenacet ESA	<0,010 µg/L	2,00
Hydroxyterbuthylazine	<0,020 µg/L	2,00
OXA alachlore	<0,020 µg/L	2,00
Simazine hydroxy	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00161823 page : 3

Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/L	2,00			
Terbuthylazin déséthyl	<0,005 µg/L	2,00			

MINERALISATION

Bromures	41 mg/L				
Calcium	126 mg/L				
Chlorures	20,6 mg/L	200,00			
Magnésium	5,3 mg(Mg)/L				
Potassium	2,0 mg/L				
Sodium	8,5 mg/L	200,00			
Sulfates	18,6 mg/L	250,00			

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<0,5 µg/L				
Arsenic	<0,5 µg/L	100,00			
Bore mg/L	<0,050 mg/L	1,50			
Cadmium	<0,5 µg/L	5,00			
Chrome total	0,6 µg/L	50,00			
Fluorures mg/L	0,131 mg/L	1,50			
Nickel	<0,5 µg/L	20,00			
Sélénium	0,8 µg(Se)/L	20,00			
Uranium en µg/l	<10 µg/L				

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	0,47 mg(C)/L	10,00			
-------------------------	--------------	-------	--	--	--

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L	4,00			
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,843 mg/L				
Nitrates (en NO3)	42,0 mg/L	100,00			
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L				

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	10000			
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	20000			

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005 µg/L	2,00			
Alachlore	<0,005 µg/L	2,00			
Beflubutamide	<0,010 µg/L	2,00			
Boscalid	<0,005 µg/L	2,00			
Cyazofamide	<0,005 µg/L	2,00			
Diméthénamide	<0,005 µg/L	2,00			
Flamprop-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00			
Fluopicolide	<0,005 µg/L	2,00			
Fluopyram	<0,005 µg/L	2,00			
Furalaxyl	<0,005 µg/L	2,00			
Méfénoxam	<0,005 µg/L	2,00			
Métazachlore	<0,005 µg/L	2,00			
Métolachlore	0,038 µg/L	2,00			
Napropamide	<0,005 µg/L	2,00			
Pethoxamide	<0,005 µg/L	2,00			
Propachlore	<0,010 µg/L	2,00			
Propyzamide	<0,005 µg/L	2,00			
Sedaxane	<0,005 µg/L	2,00			

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-D	<0,020 µg/L	2,00			
2,4-DB	<0,050 µg/L	2,00			
2,4-MCPA	<0,005 µg/L	2,00			
2,4-MCPB	<0,005 µg/L	2,00			
Dichlorprop	<0,020 µg/L	2,00			
Fluazifop butyl	<0,020 µg/L	2,00			
Mécoprop	<0,005 µg/L	2,00			
Triclopyr	<0,020 µg/L	2,00			

PESTICIDES CARBAMATES

PLV : 00161823 page : 4

Asulame	<0,005 µg/L	2,00
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00
Carbendazime	<0,005 µg/L	2,00
Carbétamide	<0,005 µg/L	2,00
Carbofuran	<0,005 µg/L	2,00
Propamocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Prosulfocarbe	<0,005 µg/L	2,00
Triallate	0,006 µg/L	2,00

PESTICIDES DIVERS

Acétamiprid	<0,005 µg/L	2,00
Aclonifen	<0,005 µg/L	2,00
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L	2,00
Bentazone	0,043 µg/L	2,00
Biphényle	<0,005 µg/L	2,00
Bixafen	<0,005 µg/L	2,00
Bromacil	<0,005 µg/L	2,00
Chloridazone	<0,005 µg/L	2,00
Chlormequat	<0,050 µg/L	2,00
Chlorothalonil	<0,005 µg/L	2,00
Clethodime	<0,005 µg/L	2,00
Clomazone	<0,005 µg/L	2,00
Clothianidine	<0,005 µg/L	2,00
Coumafène	<0,005 µg/L	2,00
Cycloxydime	<0,005 µg/L	2,00
Dalapon 85	<0,020 µg/L	2,00
Dichlobénil	<0,005 µg/L	2,00
Diflufénicanil	<0,005 µg/L	2,00
Diméfuron	<0,005 µg/L	2,00
Diméthomorphe	<0,005 µg/L	2,00
Ethofumésate	<0,005 µg/L	2,00
Famoxadone	<0,005 µg/L	2,00
Fipronil	<0,005 µg/L	2,00
Flonicamide	<0,005 µg/L	2,00
Fluroxypir	<0,020 µg/L	2,00
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L	2,00
Flurtamone	<0,005 µg/L	2,00
Flutolanil	<0,005 µg/L	2,00
Fluxapyroxad	<0,005 µg/L	2,00
Fomesafen	<0,050 µg/L	2,00
Glufosinate	<0,020 µg/L	2,00
Glyphosate	<0,020 µg/L	2,00
Imazalile	<0,005 µg/L	2,00
Imazamox	<0,005 µg/L	2,00
Imazaquine	<0,005 µg/L	2,00
Imidaclopride	<0,005 µg/L	2,00
Isoxaflutole	<0,005 µg/L	2,00
Lenacile	<0,005 µg/L	2,00
MCCP- 2-ethylhexyl ester	<0,005 µg/L	2,00
Mepiquat	<0,050 µg/L	2,00
Métalaxyle	<0,005 µg/L	2,00
Métaldéhyde	<0,020 µg/L	2,00
Metrafenone	<0,005 µg/L	2,00
Norflurazon	<0,005 µg/L	2,00
Oxadixyl	<0,005 µg/L	2,00
Pendiméthaline	<0,005 µg/L	2,00
Prochloraze	<0,005 µg/L	2,00
Proquinazid	<0,005 µg/L	2,00
Pyraflufen éthyl	<0,005 µg/L	2,00
Pyriméthanil	<0,005 µg/L	2,00
Quinmerac	<0,005 µg/L	2,00
Quinoclamine	<0,010 µg/L	2,00

PLV : 00161823 page : 5

Sethoxydim	<0,020 µg/L	2,00
Spiroxamine	<0,005 µg/L	2,00
Thiabendazole	<0,005 µg/L	2,00
Thiaclopride	<0,005 µg/L	2,00
Thiamethoxam	<0,005 µg/L	2,00
Total des pesticides analysés	0,671 µg/L	5,00
Triclosan	<0,020 µg/L	2,00
Trifluraline	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Dicamba	<0,050 µg/L	2,00
Dinoseb	<0,005 µg/L	2,00
Dinoterbe	<0,030 µg/L	2,00
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L	2,00
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L	2,00

PESTICIDES ORGANOCHLORES

DDT-2,4'	<0,010 µg/L	2,00
DDT-4,4'	<0,005 µg/L	2,00
DDT somme	<0,015 µg/L	2,00
Dimétachlore	0,006 µg/L	2,00
HCH alpha	<0,005 µg/L	2,00
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,020 µg/L	2,00
HCH bêta	<0,005 µg/L	2,00
HCH delta	<0,005 µg/L	2,00
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L	2,00
Somme DDT, DDD, DDE	<0,030 µg/L	2,00

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/L	2,00
Chlorpyrifos méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Chlorthiophos	<0,020 µg/L	2,00
Dichlorvos	<0,030 µg/L	2,00
Fenthion	<0,005 µg/L	2,00
Fosetyl	<0,0185 µg/L	2,00

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Cyfluthrine	<0,005 µg/L	2,00
Cyperméthrine	<0,005 µg/L	2,00
Deltaméthrine	<0,005 µg/L	2,00
Etofenprox	<0,010 µg/L	2,00
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/L	2,00
Perméthrine	<0,010 µg/L	2,00
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00
Fluoxastrobine	<0,005 µg/L	2,00
Picoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00
Pyraclostrobine	<0,005 µg/L	2,00

PESTICIDES SULFONYLUREES

Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L	2,00
Nicosulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Oxasulfuron	<0,005 µg/L	2,00
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L	2,00
Tritosulfuron	<0,020 µg/L	2,00

PESTICIDES TRIAZINES

Atrazine	0,031 µg/L	2,00
Atrazine et ses métabolites	0,189 µg/L	5,00
Flufenacet	<0,005 µg/L	2,00
Hexazinone	<0,005 µg/L	2,00
Métamitrone	<0,005 µg/L	2,00
Métribuzine	<0,005 µg/L	2,00
Simazine	<0,005 µg/L	2,00

PLV : 00161823 page : 6

Terbuméton	<0,005 µg/L		2,00		
Terbuthylazin	<0,005 µg/L		2,00		
Triazoxide	<0,050 µg/L		2,00		

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole	<0,050 µg/L		2,00		
Cyproconazol	<0,005 µg/L		2,00		
Epoxyconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Florasulam	<0,005 µg/L		2,00		
Fludioxonil	<0,005 µg/L		2,00		
Propiconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Tébuconazole	<0,005 µg/L		2,00		
Triticonazole	<0,020 µg/L		2,00		

PESTICIDES TRICETONES

Sulcotrione	<0,050 µg/L		2,00		
-------------	-------------	--	------	--	--

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron	0,005 µg/L		2,00		
Diuron	<0,005 µg/L		2,00		
Ethidimuron	<0,005 µg/L		2,00		
Fénuron	<0,020 µg/L		2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		2,00		
Isoproturon	<0,005 µg/L		2,00		
Métobromuron	<0,005 µg/L		2,00		
Monuron	<0,005 µg/L		2,00		
Thébutiuron	<0,005 µg/L		2,00		

PLASTIFIANTS

Diéthylphtalate	<0,05 µg/L				
-----------------	------------	--	--	--	--

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Acide dichloroacétique	<0,5 µg/L				
Chlorate	<10 µg/L				
Chlorite en mg/L	<0,025 mg/L				
Diméthylphénol-2,4	<0,010 µg/L				
Formaldéhyde	<5 µg/L				

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002 µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	0,002 µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	0,005 µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	0,057 µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,007 µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L				
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,001 µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002 µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,001 µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,001 µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,073 µg/L		2,00		
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA)	0,059 µg/L				


PLV : 00161823 page : 7

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00161823)

Eau brute issue d'un captage, utilisée pour la production d'eau d'alimentation, conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE